



Bericht für den Gast



Südpfalz-Tourismus Verbandsgemeinde Rülzheim e.V.

Südpfalz-Tourismus Verbandsgemeinde Rülzheim e.V.

Anschrift

Am Deutschordensplatz 1
76761 Rülzheim

Kontaktdaten

Tel.: 07272 / 7002-1068

E-Mail: info@suedpfalztourismus-ruelzheim.de

Web: www.suedpfalztourismus-ruelzheim.de



Prüfergebnis

Der **Südpfalz Tourismus Verbandsgemeinde Rülzheim e.V.** wurde am 10.02.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **MAI 2017** bis **APRIL 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis







 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	-	-	Längsneigung der Rampe auf dem Weg zum Eingang von 8%, Breite unter 150 cm
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kundenraum mit Beratungsplatz	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	-	Kein horizontales Bedientableau (Höhe der Bedienelemente zw. 110 cm und 147 cm)
WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Tür nach innen öffnend, Bewegungsflächen neben dem WC weniger als 90 cm x 70 cm, Haltegriff rechts nicht hochklappbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm, Entfernung zum Eingang 15 m).
- Auf dem leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang befindet sich eine 8 m lange Rampe mit 8% Steigung sowie einer nutzbaren Laufbreite von 1 m. Alternativ ist eine Treppe mit 3 Stufen vorhanden.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Das Büro für Tourismus befindet sich im 2. OG und ist über einen Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 150 cm groß. Das Bedientableau ist nicht horizontal angeordnet. Die Bedienelemente befinden sich auf einer Höhe von 110 cm bis 147 cm.
- Der Beratungsplatz ist ein Schreibtisch mit einer Höhe von 74 cm. Es gibt eine Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Bei den zu nutzenden Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme WC-Tür mit 79 cm).
- Einschränkungen durch Ausstattungsgegenstände gibt es nicht.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Gehbehinderung oder Rollstuhlfahrer angeboten.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Erdgeschoss

- Die Tür öffnet nach innen und ist 79 cm breit.
- Bewegungsflächen im WC betragen
 - vor dem WC 120 cm x 95 cm
 - vor dem Waschbecken 120 cm x 120 cm
 - neben dem WC links 74 cm x 56 cm, rechts 10 cm x 56 cm
- Haltegriffe sind beidseitig vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Der Alarm im Gebäude ist nicht optisch wahrnehmbar.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderungen oder gehörlose Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich gestaltet und hell ausgeleuchtet, aber nicht durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die 3 kontrastarmen Stufen auf dem Außenweg zum Eingang haben keinen Handlauf. Alternativ ist eine Rampe mit 8% Steigung vorhanden.
- Außenwege haben keine taktile erfassbaren oder visuell kontrastreichen Gehwegbegrenzungen.
- Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.



- Alternativ gibt es eine Treppe ins 2. OG. Sie hat beidseitig Handläufe. Es besteht kein visueller Kontrast zwischen Fußbodenbelag und Treppenauf- und -abgängen.
- Beschilderungen sind in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift verfügbar.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderungen oder blinde Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.