



Bericht für den Gast



Eingang Hotel Rhein-Residenz

Hotel Rhein-Residenz

Anschrift

Rheinufer 1
53498 Bad Breisig

Kontaktdaten

Tel.: 02633 / 473526
E-Mail: info@rhein-residenz.de
Web: www.rhein-residenz.de

Prüfergebnis

Das **Hotel Rhein-Residenz** wurde am 24.05.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2017 bis Juli 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	Stellflächen für Menschen mit Behinderung nicht ausgeschildert
Eingang / Treppenlift	✓	✓	-	-	Größe der Plattform vom Treppenlift: 100 cm x 80 cm
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer mit Sanitärraum	✓	-	-	-	Bewegungsflächen im Zimmer tw. unter 120 cm x 120 cm, kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden
Anlegerampe zum Zimmerflur	✓	-	-	-	10 % Steigung auf 120 cm Länge
Aufzug zum Zimmer	✓	✓	✓	-	u.a. kein horizontales Bedientableau
Frühstücksraum	✓	✓	✓	✓	
Restaurant	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

**teilweise barrierefrei** und**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind Parkplätze vorhanden. Stellflächen sind für Menschen mit Behinderung nicht ausgeschildert (Stellplatzgröße: 250 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang ca. 20 m).
- Der Weg zwischen Parkplatz und Eingang ist leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt über einen 100 cm x 80 cm großen Treppenplattformlift.
- Die Rezeption ist 110 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig, über Rampe oder per Aufzug erreichbar.
- Die Kabine des Aufzugs ist 110 cm x 210 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm. Es ist kein horizontales Bedientableau vorhanden (Höhe der Befehlsgeber: 113 cm bis 123 cm).
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: Zimmer- und Badezimmertüren mit 80 cm).
- Bei den zu nutzenden Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.
- Im Restaurant und im Frühstücksraum sind 10 unterfahrbare Tische vorhanden
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen, etc.)

Zimmer mit Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 120 cm x 110 cm sowie links und rechts neben dem Bett 80 cm x 200 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar. Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.



- Die Tür zum Sanitärraum öffnet nach innen.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen vor dem WC 70 cm x 80 cm und vor dem Waschbecken 85 cm x 80 cm.
- Die Bewegungsflächen links neben dem WC betragen 45 cm x 55 cm, rechts 20 cm x 55 cm.
- Haltegriffe sind nicht vorhanden.
- Die Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich beträgt 7 cm. Die Bewegungsfläche in der Dusche ist 100 cm x 100 cm groß. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar und der Spiegel im Sitzen nicht einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Hausalarm erscheint ein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Restaurant und im Frühstücksraum gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen sind im Frühstücksraum vorhanden, im Restaurant nicht.

Zimmer mit Sanitärraum



- Das Anklopfen an der Zimmertür und das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein optisches Blinksignal angezeigt.
- Im Zimmer ist mindestens eine freie Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es stehen W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal kostenfrei zur Verfügung oder sind auf Anfrage bereitstellbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Treppe am Eingang hat 16 Stufen und einen einseitigen Handlauf. Die erste und letzte Stufe weist eine visuell kontrastreiche Kante auf. Im Treppenhaus zu den Zimmern ist eine kontrastlose Treppe mit einseitigem Handlauf vorhanden.
- Im Aufzug wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Die Speisekarte des Restaurants ist nicht schnörkellos oder in Großschrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Im Restaurant gibt es keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.