

## Kurzbericht



Ferienwohnungen "Zum Trichter" Palzem | ©Anna-Lena Koster

## Ferienwohnungen "Zum Trichter" Palzem

Römerstr. 12  
54439 Palzem

Tel: +49 6583 9947555

info@ferienwohnung-palzem.de  
<http://ferienwohnung-palzem.de/>

### Herzlich willkommen!

Ein perfekter Urlaub für Groß und Klein beginnt bei uns an der Obermosel in Palzem: Wir bieten Ihnen nicht nur eine gemütliche und komfortable Unterkunft, sondern haben auch stets ein offenes Ohr für Ihre Wünsche.

Egal, ob Sie sich bei uns erholen oder spannende Ausflüge in die Region unternehmen wollen: Unsere Ferienwohnungen sind der ideale Ausgangspunkt für die verschiedensten Aktivitäten.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Ferienwohnungen "Zum Trichter" Palzem

54439 Palzem, Zertifikats-ID: PA-11825-2020



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

**»Reisen für Alle«**

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**August 2021 – Juli 2024**

die Auszeichnung

**»Barrierefreiheit geprüft«**

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Zu den Ferienwohnungen gehört ein Parkplatz.
- Die Ferienwohnungen sowie alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind stufenlos zugänglich. Die Terrasse ist über höhere Schwellen erreichbar.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Ausnahmen: Die Tür zum großen Schlafzimmer der großen Ferienwohnung ist 80 cm breit. Der schmalste Durchgang im kleinen Schlafzimmer der großen Ferienwohnung ist 78 cm breit.

## Große Ferienwohnung

- Der Esstisch ist nicht oder nur eingeschränkt unterfahrbar.
- Die Arbeitsfläche in der Küche, die Spüle und der Herd sind nicht unterfahrbar.
- Die Bewegungsflächen im großen Schlafzimmer betragen:  
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 200 cm x 90 cm;  
links neben dem Bett 62 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 90 cm x 200 cm.
- Die Bewegungsflächen im kleinen Schlafzimmer betragen:  
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 200 cm x 78 cm;  
links neben dem Bett 67 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 70 cm x 200 cm.
- Die Betten sind 56 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:  
vor dem WC 200 cm x 200 cm; vor dem Waschbecken 200 cm x 120 cm;  
links neben dem WC 33 cm x 54 cm und rechts neben dem WC 69 cm x 54 cm.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich. Die Bewegungsfläche beträgt 110 cm x 200 cm. Ein Duschsitz kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind keine Haltegriffe am WC und in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

## Kleine Ferienwohnung

- Der Esstisch ist nicht oder nur eingeschränkt unterfahrbar.
- Die Arbeitsfläche in der Küche, die Spüle und der Herd sind nicht unterfahrbar.
- Die Bewegungsflächen im großen Schlafzimmer betragen:  
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 200 cm x 95 cm;  
links neben dem Bett 62 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 66 cm x 200 cm.
- Die Bewegungsflächen im kleinen Schlafzimmer betragen:

vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 151 cm x 124 cm; rechts neben dem Bett 91 cm x 200 cm; links steht das Bett an der Wand.

- Die Betten sind 56–58 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:  
vor dem WC 136 cm x 143 cm; vor dem Waschbecken 200 cm x 100 cm;  
links neben dem WC 56 cm x 54 cm und rechts neben dem WC 40 cm x 54 cm.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich. Die Bewegungsfläche beträgt 110 cm x 200 cm. Ein Duschsitz kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind keine Haltegriffe am WC und in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe der Betten vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Türen wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Die Ferienwohnungen sind von außen nicht klar erkennbar.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

