



## Kurzbericht



Eifelt cottage Family 9

## Eifelt cottage Family 9

Anschrift

Am Sonnenberg 7  
56766 Ulmen

Kontaktdaten

Tel.: +49 152 542558760  
E-Mail: [info@eifeltcottage.de](mailto:info@eifeltcottage.de)  
Web: [www.eifeltcottage.de](http://www.eifeltcottage.de)



# Prüfergebnis

Das **Eifelt cottage Family 9** wurde am 22. Januar 2019 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüf stelle mit dem Zertifikat

## „Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2019 bis Juni 2022** führen.

Es liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Gehbehinderung**

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Zum Ferienhaus gehört ein Parkplatz.
- Das Gebäude ist zugänglich über eine Türschwelle von 14,5 cm Höhe (Eingang über Terrasse) bzw. 18,5 cm Höhe (Eingang über Carport).
- Küche, Esszimmer, Bad und die Schlafzimmer im Erdgeschoss sind stufenlos zugänglich.
- Die Zimmer im Obergeschoss sind nur über 15 Stufen zugänglich.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 70 cm breit, Durchgänge sind. Ausnahmen: Die schmalsten Durchgänge in den Schlafräumen im Erdgeschoss sind 40 bzw. 50 cm breit.
- Der Esstisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Die Arbeitsfläche in der Küche ist unterfahrbar, die Spüle und der Herd sind nicht unterfahrbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Gehhilfen, Duschhocker, flexible Armstützen für Toilette



### Schlafzimmer

- Die Bewegungsflächen in den Schlafräumen sind fast ausnahmslos kleiner als 120 cm x 120 cm.
- Die Betten sind zwischen 48 und 75 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.

### Sanitärräume

- Die Sanitärräume sind nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert (sehr kleine Bewegungsflächen, keine Haltegriffe etc.).
- Die Waschbecken sind nicht unterfahrbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 90 cm x 90 cm.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen Alarm.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Tür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden (maximal zwei Hunde).
- Die Eingänge sind nicht visuell kontrastreich gestaltet und nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Es sind meist keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden. Ausnahmen: Dachschrägen im Obergeschoss
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet. Treppen haben beidseitige Handläufe.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Ferienhauses sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind immer in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.