



# Bericht für den Gast



Ferienwohnungen Pfalz

## Ferienwohnungen Pfalz

Anschrift

Kirchstraße 12  
54486 Mülheim an der Mosel

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0)65 34 / 93270  
E-Mail: [info@mosel-ferienwohnungen-pfalz.de](mailto:info@mosel-ferienwohnungen-pfalz.de)  
Web: [www.mosel-ferienwohnungen-pfalz.de](http://www.mosel-ferienwohnungen-pfalz.de)



# Prüfergebnis

Die **Ferienwohnungen Pfalz** wurden am 27.04.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2018 bis August 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                     Barrierefreiheit geprüft                 </div>  </div>					Bemerkungen
<b>Parken</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Eingangsbereich Haus</b>	✓	✓	-	-	Weg vor dem Eingang u. a. mit 10 % Steigung über 10 m
<b><u>Teilergebnis</u></b>	✓	-	-	-	
<b><u>Ferienwohnung Sonnenlay</u></b>	✓	-	-	-	
<b>Eingang</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Wohnküche</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Schlafräume</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Badezimmer</b>	✓	-	-	-	u. a. Bewegungsflächen zu klein
<b>Terrasse</b>	✓	✓	-	-	Türschwelle 3 cm
<b><u>Teilergebnis</u></b>	✓	-	-	-	
<b><u>Ferienwohnung Kirchberg</u></b>	✓	-	-	-	
<b>Eingang</b>	✓	✓	✓	-	Bewegungsfläche an der Tür 120 cm x 125 cm
<b>Wohnzimmer</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Küche</b>	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor der Küchenzeile 220 cm x 100 cm
<b>Schlafräume</b>	✓	✓	✓	-	Bewegungsflächen kleiner als 150 cm x 150 cm



<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>					Bemerkungen
Badezimmer	✓	-	-	-	u. a. Bewegungsflächen zu klein
Terrasse	✓	✓	-	-	Türschwelle 3 cm
<u>Teilergebnis</u> <u>Ferienwohnung Weisenstein</u>	✓	-	-	-	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Wohnküche	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor der Küchenzeile 300 cm x 100 cm
Schlafräume	✓	✓	✓	✓	
Badezimmer	✓	-	-	-	u. a. fehlende Haltegriffe am WC
Terrasse	✓	✓	-	-	Türschwelle 3 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

### Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 13 m lang und leicht begeh- und befahrbar.
- Vor dem Eingang weist der Weg eine Steigung von 10 % über eine Strecke von 10 m auf.
- Das Haus ist stufenlos zugänglich (Türschwelle von 1 cm).

## Ferienwohnung Sonnenlay

- Die Wohnung ist stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Alle Zimmer sind stufen- und schwellenlos erreichbar. Die Terrasse ist über eine Schwelle von 3 cm zugänglich.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit, bis auf den Schlafräum 2 (70 cm).
- Wohnküche:
  - Die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile beträgt 170 cm x 400 cm (Breite x Tiefe).
  - Die Arbeitsfläche in der Küche, Spüle und Herd sind nicht unterfahrbar.
  - Der Esstisch ist unterfahrbar.
- Schlafräum 1:
  - Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 120 cm breit.
  - Die Bewegungsfläche vor dem Schrank und links neben dem Bett beträgt 200 cm x 200 cm (Breite x Tiefe).
  - Die Bewegungsfläche rechts neben dem Bett beträgt 80 cm x 200 cm (Breite x Tiefe).
  - Das Doppelbett ist 50 cm hoch und unterfahrbar.
  - Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Schlafräum 2 sind die Bewegungsflächen vor dem Schrank sowie rechts und links neben dem Doppelbett kleiner als 120 cm x 120 cm.
- Badezimmer:
  - Die Bewegungsfläche vor dem WC und dem Waschbecken beträgt 94 cm x 170 cm (Breite x Tiefe).
  - Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist durch Mobiliar eingeschränkt, links gibt es keine Bewegungsfläche.
  - Links des WCs gibt es einen festen Haltegriff an der Wand.



- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 120 cm x 120 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.

### Ferienwohnung Kirchberg

- Die Wohnung ist stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Alle Zimmer sind stufen- und schwellenlos erreichbar. Die Terrasse ist über eine Schwelle von 3 cm zugänglich.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Wohnzimmer mit Essbereich, Küche:
  - Der Esstisch ist unterfahrbar.
  - Die Küchenzeile befindet sich im Flur. Die Bewegungsfläche davor beträgt 220 cm x 100 cm (Breite x Tiefe).
  - Die Arbeitsfläche in der Küche, Spüle und Herd sind nicht unterfahrbar.
- Schlafräum 2:
  - Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 130 cm breit.
  - Die Bewegungsflächen vor dem Schrank und dem Doppelstockbett betragen mindestens 130 cm x 170 cm (Breite x Tiefe).
  - Das untere Bett ist 41 cm hoch und unterfahrbar.
  - Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Schlafräum 1 sind die Bewegungsflächen vor dem Schrank sowie rechts und links neben dem Doppelbett kleiner als 120 cm x 120 cm.
- Badezimmer:
  - Die Bewegungsfläche vor dem WC und dem Waschbecken beträgt 170 cm x 100 cm (Breite x Tiefe).
  - Die Bewegungsfläche links vom WC ist 170 cm x 54 cm groß, rechts gibt es keine Bewegungsfläche.
  - Rechts des WCs gibt es einen festen Haltegriff.
  - Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
  - Die schwellenlos begehbare Dusche ist 135 cm x 100 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.

### Ferienwohnung Weisenstein

- Die Wohnung ist stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Alle Zimmer sind stufen- und schwellenlos erreichbar. Die Terrasse ist über eine Schwelle von 3 cm zugänglich.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit, bis auf den Durchgang zur linken Bettseite im Schlafräum 2 (40 cm).



- Wohnküche:
  - Die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile beträgt 300 cm x 100 cm (Breite x Tiefe).
  - Die Arbeitsfläche in der Küche, Spüle und Herd sind nicht unterfahrbar.
  - Der Esstisch ist unterfahrbar.
- Schlafräum 1:
  - Die Bewegungsfläche vor dem Schrank beträgt 190 cm x 220 cm (Breite x Tiefe).
  - Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen rechts 170 cm x 200 cm und links 70 cm x 200 cm (Breite x Tiefe).
  - Das Doppelbett ist 50 cm hoch, 140 cm breit und unterfahrbar.
  - Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Schlafräum 2 sind die Bewegungsflächen vor dem Schrank sowie neben dem Doppelbett ähnlich denen in Schlafräum 1; der Durchgang zur linken Bettseite ist nur 40 cm breit.
- Badezimmer:
  - Die Bewegungsfläche vor dem WC und dem Waschbecken beträgt 200 cm x 120 cm (Breite x Tiefe).
  - Die Bewegungsflächen neben dem WC sind rechts 131 cm x 54 cm und links 50 cm x 54 cm groß.
  - Am WC gibt es keine Haltegriffe.
  - Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel jedoch nicht im Sitzen einsehbar.
  - Die schwellenlos begehbare Dusche ist 120 cm x 120 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Das Anklopfen/Klingeln an den Eingangstüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Zur Kommunikation steht ein WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe der Betten vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingänge zum Haus und zu den Wohnungen sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Räume und Flure sind überwiegend hell und blendfrei beleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Glastüren (Türen zu den Terrassen) sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Bedienelemente sind überall taktil erfassbar, jedoch kaum visuell kontrastreich gestaltet.



- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände teilweise als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Die Ferienwohnungen sind von außen gut erkennbar.
- Eine Visitenkarte mit der Adresse des Vermieters liegt in den Ferienwohnungen sichtbar aus.
- Es sind keine Informationen in Leichter Sprache vorhanden.
- Es sind keine Informationen mit Bildern oder Piktogrammen dargestellt.