



Bericht für den Gast



Ferienwohnung Haus Moselblick

Ferienwohnung Haus Moselblick

Anschrift

Moselblick 35
56861 Reil

Kontaktdaten

Tel.: 06542 / 21693
E-Mail: rudolf.hochscheid@t-online.de
Web: www.ferienwohnung-hochscheid.de



Prüfergebnis

Die **Ferienwohnung Haus Moselblick** wurde am 24.10.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **APRIL 2017 bis MÄRZ 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis


 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Hauseingangsbereich	✓	✓	-	-	Breite des Weges 130 cm
Schlafraum für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	u.a. Türbreite 82 cm, Bewegungsflächen teilweise unter 145 cm x 145 cm
Küche	✓	✓	✓	✓	
Wohnzimmer	✓	✓	-	-	Türbreite 82 cm
Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. Türbreite 82 cm, Tür öffnet automatisch, , Duschfläche unter 145 cm x 145 cm, , Tiefe der Fläche neben WC 55 cm.

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen vor der Ferienwohnung 2 Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang 8 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang. Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos.
- Die Türen sind mindestens 82 cm breit, Flure mindestens 140 cm und Durchgänge 150 cm (Ausnahme Nebenschlafraum mit 90 cm).
- Die Bewegungsflächen betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- In der Küche sind Tisch, Spüle, Herd und Arbeitsfläche unterfahrbar.

Schlafraum (mit Verbindungstür zum Nebenschlafraum)

- Schlafraum und Nebenschlafraum sind jeweils Doppelzimmer.
- Die Bewegungsflächen im Schlafraum sind variabel; das Bett kann einfach verschoben werden. Sie betragen z.B. links neben dem Bett 150 cm x 180 cm, rechts 100 cm x 180 cm und im Nebenschlafraum links neben dem Bett 200 cm x 180 cm, rechts 90 cm x 180 cm. Die Betten sind unterfahrbar und flexibel verschiebbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Angebotene Hilfsmittel: elektrisch verstellbarer Lattenrost, absenkbarer Kleiderstange im Kleiderschrank

Sanitärraum

- Die Badezimmertür öffnet und schließt nach einer kurzen Berührung automatisch (mit Motorunterstützung)
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor dem Waschbecken und dem WC 150 cm x 150 cm.
 - rechts neben dem WC 30 cm x 55 cm, links 60 cm x 55 cm
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.



- Die Dusche ist ebenerdig begehbar, die Duschfläche beträgt 120 cm x 120 cm. Ein Duschstuhl ist vorhanden und einhängbar. Es sind waagerechte Haltegriffe vorhanden. Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.

Schlafraum

- Ein Fernseher mit Videotext ist im Wohnzimmer vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Außenweg hat visuell kontrastreiche und taktil erfassbare Gehwegbegrenzungen.



- Der Eingangsbereich ist durch einen taktil erfassbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Schlafräum sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.