Bericht
für den Gast

Gästehaus Winneburger Hof

Gästehaus Winneburger Hof – Ferienwohnung Moselschiefer

Anschrift	Raiffeisenstraße 1 56814 Ernst
Kontaktdaten	Tel.: +49 (0)2671 / 7518 Fax: +49 (0)2671 / 1740 E-Mail: info@winneburger-hof.de Web: www.winneburger-hof.de

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Prüfergebnis

Die **Ferienwohnung Moselschiefer** wurden am 23.10.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer

ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2018 bis März 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Küche mit offenem Wohnbereich und Terrasse	✓	✓	✓	✓	
Schlafraum 1	✓	✓	✓	–	Tür 80 cm breit, Bewegungsflächen kleiner als 150 cm x 150 cm
Schlafraum 2	✓	–	–	–	Tür 70 cm breit, Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm
Badezimmer	✓	✓	✓	–	u. a. Tür 80 cm breit, WC nur rechts anfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme

teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**
(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

teilweise barrierefrei und **barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**
(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen reservierten Parkplatz zu dieser Ferienwohnung (Stellplatzgröße 350 cm x 550 cm; Entfernung zum Eingang: 20 m).
- Der Weg vom Parkplatz zur Ferienwohnung ist leicht begeh– und befahrbar.
- Die Wohnung sowie alle Zimmer sind stufenlos erreichbar (Türschwellen max. 2 cm).
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 80 cm breit, bis auf die Tür zum Schlafraum 2 mit 70 cm.

Küche mit offenem Wohnbereich und Terrasse:

- Der schmalste Durchgang ist 150 cm breit.
- Die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile beträgt 150 cm x 300 cm (Breite x Tiefe).
- Die Arbeitsfläche in der Küche, Spüle und Herd sind nicht unterfahrbar.
- Der Esstisch ist unterfahrbar.
- Die Terrasse befindet sich vor der Wohnungseingangstür.

Schlafraum 1 mit Doppelbett:

- Die Tür ist 80 cm breit und der schmalste Durchgang im Schlafraum ist 90 cm breit.
- Die Bewegungsfläche an der Tür, vor dem Schrank und rechts vom Bett beträgt mindestens 120 cm x 120 cm.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

Schlafraum 2 mit Doppelbett:

- Die Tür ist 70 cm breit und der schmalste Durchgang im Schlafraum ist 80 cm breit.
- Die Bewegungsfläche an der Tür, vor dem Schrank und rechts vom Bett beträgt mindestens 50 cm x 180 cm.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

Badezimmer:

- Die Tür ist 80 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
  - an der Tür 120 cm x 120 cm;
  - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
  - rechts neben dem WC 90 cm x 70 cm, links gibt es keine Bewegungsfläche.

- Am WC sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der rechts ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und ein Haltegriff sind vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Das Anklopfen/Klingeln an der Wohnungstür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Im Schlafraum 1 ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe der Betten vorhanden, im Schlafraum 2 nicht.
- Es ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Weg zum Eingang hat eine visuell kontrastreiche, jedoch nicht taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang zur Wohnung ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Die Ferienwohnungen sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Vermieters liegt sichtbar aus.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Es sind keine Informationen mit Bildern oder Piktogrammen dargestellt.